

UWAGA!
Typy planowanych urządzeń okablowanie i jego trasy będą przedmiotem projektu wykonawczego obejmującego cały istniejacy obiekt

Wydzielenie odrębnej strefy pożarowej wg. projektu
"Przebudowa części pomieszczeń wspólnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol" MSWiA dostosowujących budynek do zaleceń ekspertyzy dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz projekt przebudowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych"
- poza zakresem opracowania

LEGENDA

- L2A 1,5W DAL165/6PP — Głośnik ścienny
- ROP — Ręczny ostrzegacz Pożarowy 6000/MCP (obudowa n/t MCP B□X)
- Czujka optyczna 6000PLUS/□P z gniazdem 6000PLUS/BASE
- Czujka optyczna 6000PLUS/□P z gniazdem 6000PLUS/BASE montowana w szachcie przysufitowym
- czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarć 6000PLUS/□PHT/I z gniazdem 6000PLUS BASE
- □R-WZ dodatkowy wskaźnik zadziałania czujki
- odbiornik sygnału przyzywowego h montazu 2,2 m n.p.p. zasilić UTP 2x2x0,5 mm2 z centralnego nadajnika w bud. głównym
- radiowy przycisk przyzewowy

DSO: Pokoje, sanitariaty i korytarze są liniach L2A i L2B .Linie te będą stanowić fragmenty linii docelowych, obsługujących dany obszar/strefę.

prowadzenie w korycie środkowym szachtu wg rys. układu koryt metalowych w szachcie poziomym
pętla dozorowa czujek pożarowych adresowalnych i ROP YnTKSY 2x1

linia A / linia B — **zasilanie linii DSO HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90.**

oznacza przyłączenie danego aparatu do pętli lub linii

Wi-Fi Akcess Point WiFi 2xRJ45 z okablowaniem kat 6A typu SFTP

serwer DHCP , koncentrator sieciowy i router sieci WiFi znajdować sie będą w części głownej budynku, i będą temtem odrębnego opracowania

Układ sieci TN-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:	
bezpośrednim:	izolacja części czynnych
pośrednim:	samoczynne wyłączenie zasilania
uzupełniająca:	wyłączniki różnicowprądowe

UKŁAD KORYT METALOWYCH W SZACHCIE POZIOMYM



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Leszek Rusak
59–220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat	Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol" MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt budowlany
Adres	ul. Okrzei 1, 57–350 Kudowa–Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża elektr.
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol" MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57–350 Kudowa–Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	Rzut II piętra w segmencie C INSTALACJA SSP i DSO	Skala 1:100
Projektował	dr inż. Ryszard Subocz	Rys. nr E2–cz2
Sprawdził	mgr inż. Bartłomiej Bazylczyk	