

linia A

linia B


zasilanie linii DSO HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90.

oznacza przyłączenie danego aparatu do pętli lub linii

Wi-Fi

Akces Point WiFi  
ZxRJ45 z okablowaniem kat 6A typu SFTP

serwer DHCP , koncentrator sieciowy i router sieci WiFi znajdować się będą w części głównej budynku, i będą temtem odrębnego opracowania



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Leszek Rusak 59–220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12		
Temat	Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt wykonawczy
Adres	ul. Okrzei 1, 57–350 Kudowa–Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża elektr.
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57–350 Kudowa–Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	Rzut II piętra w segmencie C INSTALACJA SSP i DSO	Skala 1:100
Projektował	dr inż. Ryszard Subocz	Rys. nr
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Bazylczyk	E2–cz2