

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM „BRISTOL”
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340

Telefon: +48 74 8661-201 (recepcja)
+48 74 8661-202 (sekretariat)
Fax: +48 74 8661-203

e-mail: recepcja@sankud.pl
info@sankud.pl
Internet: www.sankud.pl

Numer sprawy 2375/03/DAG/2011

Kudowa-Zdrój dnia 16.11.2011 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 01/2011

Dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem 290931-2011 z dn. 08.11.2011 r. na:

„Wykonanie przebudowy pokoi kuracjuszy nr 233-240 na II piętrze i nr 435-437 na IV piętrze oraz przebudowy pomieszczeń nr 217-220 na II piętrze dyżurki pielęgniarek.”

Treść odpowiedzi:

Odpowiedzi do zadanych pytań dotyczących przetargu na „Wykonanie przebudowy pokoi kuracjuszy na II p. i IV p.”

1. Ad.1. Do wyceny należy przyjąć żyrandole w ilości 11 sztuk w pokojach oprawy plafoniery w łazienkach w ilości 22 sztuki.
2. Ad. 2. Do wyceny należy przyjąć połączenia wyrównawcze miejscowe z drutu LY 6 mm². Ilość połączeń wyrównawczych - 11 szt.
3. Ad. 3. Połączenia wyrównawcze należy wykonać z drutu LY 6 mm² ,podłączyć do głównej szyny budynku lub do przewodu PE.
4. Ad. 4. Do wyceny należy przyjąć wentylatory łazienkowe kanałowe o mocy 25-30W w ilości 11 szt. o przepustowości ok. 120m³/h.
5. Ad. 5. Do wyceny zaprawiania bruzd należy przyjąć ilość 500 m. Błąd pisarski.
6. Ad. 6. Wycenę materiału należy przyjąć na podstawie KNR 4-03, Tb. 1014/01, zgodnie z opisem w Tb. 1012.

Odpowiedzi do zadanych pytań dotyczących przetargu na „Przebudowę pomieszczeń nr 217-220 na II p. dyżurki pielęgniarek”


1. Ad. 7. Do wyceny należy przyjąć oprawy jarzeniowe 2x36 W IP 20 Lastrowe w ilości tyle ile wypustów w pokojach, a w łazienkach oprawy plafoniery IP 44.
2. Ad. 8. Przyjąć do wyceny ułożenie przewodu YTKFY 2x2,5x0,5 mm² w ilości 45,0 m.
3. Ad. 9. Do wyceny należy przyjąć połączenia wyrównawcze miejscowe z drutu LY 6 mm². Ilość połączeń wyrównawczych - 2 szt.
4. Ad. 10. Do wyceny należy przyjąć wentylatory łazienkowe kanałowe o mocy 25-30W w ilości 2 szt. o przepustowości ok. 120m³/h.
5. Ad. 11. Wycenę materiału należy przyjąć na podstawie KNR 4-03, Tb. 1014/01, zgodnie z opisem w Tb. 1012.

Tablica 1012

Zaprawienie bruzd.



**Zarządzanie jakością. Jesteśmy certyfikowani wg ISO 9001
Bezpieczeństwo żywności. Świadcstwo zgodności w zakresie HACCP**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM „BRISTOL”
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340

Telefon: +48 74 8661-201 (recepcja) e-mail: recepcja@sankud.pl
 +48 74 8661-202 (sekretariat) e-mail: info@sankud.pl
Fax: +48 74 8661-203 Internet: www.sankud.pl

Wyszczególnienie robót:

1. Zaprawianie bruzdy gotową zaprawą cementowo-wapienną.

Uwagi:

1. Zaprawienie bruzd o szerokości większej od 150 mm należy traktować jako naprawę tynków i kalkulować wg KNR 4-01 przyjmując za jednostkę 1 m² powierzchni.
2. Nakłady na przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej przyjmuje się na podstawie tablicy 1014.



*Zarządzanie jakością. Jesteśmy certyfikowani wg ISO 9001
Bezpieczeństwo żywności. Świadcstwo zgodności w zakresie HACCP*