



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM „BRISTOL”
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340

Telefon: +48 74 8661-201 (repcja)
+48 74 8661-202 (sekretariat)
Fax: +48 74 8661-203

e-mail: repcja@sankud.pl
e-mail: info@sankud.pl
Internet: www.sankud.pl

Numer sprawy 2375/03/DAG/2011

Kudowa-Zdrój dnia 18.11.2011 r.

PYTANIA nr 02/2011

Dotyczące przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie przebudowy pokoi kuracjuszy nr 233-240 na II piętrze i nr 435-437 na IV piętrze oraz przebudowy pomieszczeń nr 217-220 na II piętrze dyżurki pielęgniarek.”

Treść pytania:

W przedmiarze robót brakuje płytek ceramicznych w łazienkach, czy należy przyjąć ilość do wyceny? I jaki rodzaj płytek ceramicznych?

Odpowiedź na pytanie:

Dotyczy: „Przebudowy pomieszczeń nr 217-220 na II piętrze dyżurki pielęgniarek”:

Przebudowa pomieszczeń dyżurki pielęgniarek na II piętrze budynku Sanatoryjnego „Bristol” w pozycji 37 rozdział 6 okładziny w przedmiarze robót ścian płytki glazurowane zostały ujęte o łącznej powierzchni 39,029 m². Dla posadzki w łazience przyjęto 6,00 m² – pozycja 47, rozdziału 8 – posadzki. Dane materiałowe zgodnie z ST 00.01.06 i ST 00.01.08

Dotyczy „Przebudowy pokoi kuracjuszy na II p. i IV p.”

W przedmiarze robót dla przebudowy pokoi kuracjuszy na II p. i IV p. Sanatoryjnego „Bristol” w pozycji 31, rozdział 6 okładziny, ilość płytek ściennych została podana w pozycji nr 31 w ilości 159,53 m². Dla posadzki należy przyjąć płytki podłogowe w ilości 28,60 m² wg nakładów KNR 0-12, Tb. 1118-02. Dane materiałowe zgodnie z ST 00.01.06 i ST 00.01.08.



**Zarządzanie jakością. Jesteśmy certyfikowani wg ISO 9001
Bezpieczeństwo żywności. Świadcstwo zgodności w zakresie HACCP**